



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
 Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
 Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
 Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48
 e-mail: lapi@laboratoriolapi.it
 web site: www.laboratoriolapi.it

Reg. 305/2011
 Notified Body N°0987



ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION ASSESSMENT ACL/1381/19/CPR/--

Quando applicabile il presente documento viene emesso in ottemperanza al Regolamento UE 305/2011 e Regolamento n.765 del 9 Marzo 2011 e in relazione alle leggi, regolamenti e procedimenti amministrativa degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, si stabilisce che:
 When applicable the following document has been issued in compliance with the Regulation UE 305/2011 and Regulation n.765 of 9 March 2011 on the approximation of law, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products, it has been stated that the construction product:

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE CLASSIFICATION REPORT N°. 1381.0DC0050/19

CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA / Classification on behalf of
PRICAL S.r.l.

Via F.lli Maggini, 18 - 62019 RECANATI (MC) - Italy

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE / Trade name of the material
PRICAL GASKET ANTIFLAME

SPESSORE E PESO DEL MATERIALE / Thickness and weight of the material
 Sezione max. / Max. section : 9.3 x 7.3 mm
 Peso: 31 g/metro lineare / Weight: 31 g/lineal meter

DESCRIZIONE DEL MATERIALE / Description of the material
 Materiale elastomerico (guarnizione) di colore nero / Black elastomeric material (gasket)

METODO DI PROVA / Test method
UNI EN ISO 11925-2:2010/EC 1-2011

STANDARD DI PRODOTTO / Product Standard
 (Non applicabile / Not applicable)

METODO DI CLASSIFICAZIONE / Classification standard
UNI EN 13501-1: 2019

Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification
 (Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione)

CLASSIFICAZIONE / Classification

E

La classificazione sopra riportata è valida per il materiale come sottoposto a prova.

Materiale in contatto con substrato di Euroclasse minima A2-s1,d0.

Il Laboratorio non è stato coinvolto nella attività di campionamento.

The above reported classification is valid for the material as submitted to the test.

Material in contact with substrate of minimum Euroclass A2-s1,d0.

The Laboratory not has been involved in sampling activity.

Prato, 26/07/2019

Il Responsabile Certificazione
 The Certification Manager

Il Direttore del Laboratorio
 The Director of the Laboratory

Valid until: 25/07/2024

Massimo Borsini

Luca Ermilli

Nota: la data di scadenza di questo documento è puramente indicativa. Il presente documento perderà di valenza a seguito di qualsiasi variazione inerente i componenti chimici dei materiali, la denominazione commerciale o i dati del Richiedente, modalità o luogo di produzione, aggiornamenti normativi, ecc. Sarà cura dell'istestatario richiedere un aggiornamento del precedente documento. Infine, si ricorda che se non esplicitamente indicato nello Standard di Prodotto a cui le prove si riferiscono i Rapporti di Prova e l'Attestato di Classificazione non hanno scadenza. Il Laboratorio potrà richiedere al rinnovo una verifica sperimentale per la conferma dei risultati ottenuti.

Note: the expiry date of this document is indicative only. This document will lose value as a result of any changes regarding the chemical components of the materials, the trade name or the data of the Sponsor, mode or place of production, regulation updates, etc. It will be care of the Applicant to require an update of the previous document. Finally, please note that if not explicitly stated in the Standard Product to which the evidence relates the Test Reports and Certificate of Classification do not expire. The Laboratory may request at the renewal date experimental verification to confirm the results obtained.

Questo documento deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova, per la descrizione del prodotto e per ogni altra notizia di dettaglio. Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né tantomeno dichiarazione di conformità, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.

This document has to be read in conjunction with the Test Reports, for the description of the product and for every other detail. This document does not represent type approval or certification of the product neither declaration of compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.

